

ECOGEO S.c.r.l.  
Reg. Amérique n.81  
11020 Quart (AO)  
C.F. : 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00  
Tel. 0165/765665  
Reg.Regionale Enti Coop.n.A175910  
e-mail: ecogeo@ecogeoscrf.191.it



LAB N° 0720

Rapporto di  
prova n°:

**3070199-005**

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - Casa dell'acqua  
Via Clavalité - erogazione**

Spettabile:  
**Quendoz S.r.l.  
Fraz. Les Adams 2  
11020 Jovençan (AO)**

Accettazione: **3070199**

Data Prelievo: **07-mar-17** Ora Prelievo: **08:30**

Data Arrivo Camp.: **07-mar-17** Data Inizio Prova: **07-mar-17**

Data Rapp. Prova: **10-mar-17** Data Fine Prova: **10-mar-17**

Tipo Analisi: **acque destinate al consumo umano**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 31/01**

Prelevatore: **Vilma Carlin**

Responsabili Laboratorio: **Vilma Carlin, Francesca Sosso**


Mod.Campionam.: **Secondo la IO 28 Rev.2.2 (non oggetto di accreditamento)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 B Man 29 2003	< 0,10			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	± 0,1	6,5	9,5
conduttività elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BDA 022	456	± 40		2500
azoto ammoniacale	mg/l	M.U.2363:2009	< 0,02			0,50
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			
conta dei coliformi totali	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	0			0
conta degli Escherichia coli	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	0			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0			0
conta delle colonie a 36°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			
conta dello Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	UNI EN ISO 16266:2008	0			0

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(\*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche.



ECOGEO S.c.r.l.  
Reg. Amériqne n.81  
11020 Quarè (AO)  
C.F. : 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00  
Tel. 0165/765665  
Reg.Regionale Enti Coop.n.A175910  
e-mail: ecogeo@ecogeoscri.191.it



LAB N° 0720

Segue Rapporto di prova n°: **3070199-005**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	5,2	± 0,2		25
temperatura dell'aria	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	4,5 (*)			

Limitatamente ai parametri analizzati, il campione in esame risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

Responsabile Laboratorio Microbiologico  
Sosso Francesca

Responsabile Laboratorio Chimico  
Vilma Carlin

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;  
(\*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche.