ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: *ecogeo@ecogeoscrl.191.it*

ilac-MRA

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°: **3231324-003**

Descrizione: acqua destinata al consumo umano - Casa dell'acqua Viale della Pace - erogazione

Accettazione: 3231324

Data Prelievo: 31-ago-23 Ora Prelievo: 08:10

Data Arrivo Camp.: 31-ago-23 Data Inizio Prova: 31-ago-23

Data Rapp. Prova: 04-set-23 Data Fine Prova: 04-set-23

Data Stampa Rapp. Prova: 04-set-23

Tipo Prove: acqua destinata al consumo umano - erogatori

Rif.Legge/Autoriz.: Decreto Legislativo 18/23

Prelevatore: Vilma Carlin - Ecogeo S.c.r.l.

Mod.Campionam.: Secondo la IO 28 Rev.2.3 *

Spettabile:
Quendoz S.r.l.
Fraz. Les Adams 2
11020 Jovençan (AO)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - escluso 7.2.1 e 7.2.2.A	0,11			
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	± 0,1	6,5	9,5
conduttività elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	451			
azoto ammoniacale procedimento A	mg/l	UNI 11669:2017	< 0,1			
conta delle colonie a 36°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			20
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			100
conta di batteri coliformi	UFC/250 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
conta di Escherichia coli	UFC/250 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/250 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0			0
conta dello Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	0			0
temperatura Categoria III	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	10,8	± 0,2		25

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione e la data di prelievo sono fornite dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.

ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: *ecogeo@ecogeoscrl.191.it*

LAB N° 0720 L

Segue Rapporto di prova n°: **3231324-003**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
Francesca Sosso

Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Vilma Carlin

FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione e la data di prelievo sono fornite dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.

ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81
11020 Quart (AO)
P. Iva: 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665
e-mail: *ecogeo@ecogeoscrl.191.it*

LAB N° 0720 L

Rapporto di prova n°: **3231324-004**

Descrizione:	acqua destinata al consumo umano - Casa dell'acqua Viale della Pace - ingresso		
Accettazione:	3231324		
Data Prelievo:	31-ago-23	Ora Prelievo:	08:15
Data Arrivo Camp.:	31-ago-23	Data Inizio Prova:	31-ago-23
Data Rapp. Prova:	04-set-23	Data Fine Prova:	04-set-23
Data Stampa Rapp. Prova:	04-set-23		
Tipo Prove:	acqua destinata al consumo umano - erogatori		
Rif.Legge/Autoriz.:	Decreto Legislativo 18/23		
Prelevatore:	Vilma Carlin - Ecogeo S.c.r.l.		
Mod.Campionam.:	Secondo la IO 28 Rev.2.3 *		

Spettabile:
Quendoz S.r.l.
Fraz. Les Adams 2
11020 Jovençan (AO)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
conta delle colonie a 36°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			20
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			100
conta di batteri coliformi	UFC/250 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
conta di Escherichia coli	UFC/250 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/250 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	0			0
conta dello Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	0			0
temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	18,1	± 0,2		25
Categoria III						

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico
Francesca Sosso

Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Vilma Carlin

FINE RAPPORTO DI PROVA

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;
(*) = Le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione e la data di prelievo sono fornite dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilità; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. I pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria III sono eseguite in campo. Le modalità di esecuzione delle prove microbiologiche e di espressione dei risultati sono conformi alle norme ISO 7218:2013 e ISO 8199:2018.