

ECOGEO S.c.r.l.  
Reg. Amérique n.81  
11020 Quart (AO)  
C.F. : 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00  
Tel. 0165/765665  
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA  
e-mail: ecogeo@ecogeoscr.191.it



LAB N° 0720

Rapporto di  
prova n°:

**3080747-004**

Descrizione: **acqua destinata al consumo umano - Casa dell'acqua  
Viale della Pace - erogazione**

Spettabile:  
**Quendoz S.r.l.  
Fraz. Les Adams 2  
11020 Jovençan (AO)**

Accettazione: **3080747**

Data Prelievo: **04-giu-18** Ora Prelievo: **13:55**

Data Arrivo Camp.: **04-giu-18** Data Inizio Prova: **04-giu-18**

Data Rapp. Prova: **07-giu-18** Data Fine Prova: **07-giu-18**

Tipo Analisi: **acque destinate al consumo umano**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 31/01**

Prelevatore: **Matteo Barzan**

Responsabili Laboratorio: **Vilma Carlin; Francesca Sosso**


Mod.Campionam.: **Secondo la IO 28 Rev.2.2 (non oggetto di accreditamento)**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
colore	-	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	assente			
odore	.	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non percepibile			
sapore	.	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	non percepibile			
torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 B Man 29 2003	< 0,10			
pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,8	± 0,1	6,5	9,5
conduttività elettrica	µS/cm	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	445	± 4		2500
azoto ammoniacale	mg/l NH <sub>4</sub>	UNI 11669:2017	< 0,02			0,50
conta delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			
conta di batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2014	0			0
conta di Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2014	0			0
conta degli streptococchi fecali ed enterococchi	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	0			0
conta delle colonie a 36°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0			
conta dello Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	UNI EN ISO 16266:2008	0			0

Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2; P = Livello di Probabilità = 95 %;

(\*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche.



ECOGEO S.c.r.l.  
Reg. Amérique n.81  
11020 Quart (AO)  
C.F. : 00549180073    Cap. Soc.: € 9.700,00  
Tel. 0165/765665  
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA  
e-mail: ecogeo@ecogeoscri.191.it



LAB N° 0720

Segue Rapporto di prova n°: **3080747-004**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
temperatura dell'aria	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	19,0	(*)		
temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	7,1	± 0,2		25

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.31/2001 e s.m.i.senza contare l'incertezza.

Responsabile Laboratorio Microbiologico  
Sosso Francesca



Responsabile Laboratorio Chimico  
Vilina Carlin



Legenda valori incertezza: K = Fattore di copertura = 2;    P = Livello di Probabilità = 95 %;  
(\*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione è stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche.